

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo: Contratación Directa 45/2019
Clase: Sin Clase
Modalidad: Sin Modalidad
Encuadre legal: Reglamento Compras y Contrataciones UNAHUR RCS N° 21/17
Motivo contratación directa: Por monto
Expediente: EXP : 229/2019
Objeto de la contratación: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
Rubro: Equipos
Lugar de entrega único: SEDE ORIGONE (Teniente Manuel Origone 151 (1688) VILLA TESEI, Buenos Aires)

Retiro del pliego		Consulta del pliego	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Plazo y horario:	HASTA 23/10/19 A LAS 11:00HS	Plazo y horario:	HASTA 18/10/19 A LAS 12:00HS
Costo del pliego:	\$ 0,00		
Presentación de ofertas		Acto de apertura	
Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires	Lugar/Dirección:	AV. VERGARA 2222, (1688), VILLA TESEI, Buenos Aires
Fecha de inicio:	16/10/2019	Día y hora:	23/10/2019 a las 11:30 hs.
Fecha de finalización:	23/10/2019 a las 11:00 hs.		

RENGLONES

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT Frío/CALOR DE 2900 A 3500FRIG. TIPO SURREY, BGH, SANGUNG O CALIDAD	UNIDAD	11,00

Pliego de Condiciones Particulares UNIVERSIDAD NACIONAL DE HURLINGHAM
45/2019

Renglón	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
	SIMILAR O SUPERIOR. EL MONTO DEBE INCLUIR EL VALOR DEL EQUIPO MÁS LA INSTALACIÓN. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Será del tipo Split, dividido por componente de evaporador y condensador. El equipo a proveer será apto para disponer el equipo condensador a la intemperie, resistente a los rayos UV, con anclajes seguros y resistentes a la oxidación. Tendrán su termostato de ambiente, con la automatización y regulación de temperatura ambiente deseada, con control inalámbrico a distancia. Serán provistos con filtros de aire lavables y desmontables, dimensionados a la potencia de equipos. Deben cumplir con: -Consumo energético Clasificado con el eficiencia energética Clase A. -Gas no tóxico y no contaminante.		
2	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT FRIO/CALOR DE 5000 A 5500 FRIG. TIPO SURREY, BGH, SANGUNG O CALIDAD SIMILAR O SUPERIOR. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Será del tipo Split, dividido por componente de evaporador y condensador. El equipo a proveer será apto para disponer el equipo condensador a la intemperie, resistente a los rayos UV, con anclajes seguros y resistentes a la oxidación. Tendrán su termostato de ambiente, con la automatización y regulación de temperatura ambiente deseada, con control inalámbrico a distancia. Serán provistos con filtros de aire lavables y desmontables, dimensionados a la potencia de equipos. Deben cumplir con: -Consumo energético Clasificado con el eficiencia energética Clase A. -Gas no tóxico y no contaminante.	UNIDAD	3,00