

ANEXO CONVOCATORIA

39/2019

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	Aerogenerador 1 kW, configurable, con posibilidad de intercambio de palas para trabajo en eje horizontal y vertical.	
2	Torre reticulada de acero de 6m. En dos tramos de 3m	
3	Baterías Solar de 12 V 120A	
4	Regulador de Transferencia Automatico para el banco de baterías detallado	
5	Inversor sinusoidal 48 V a 220 V	
6	Cable subterráneo 3x2,5mmx100m normalizado	
7	Mano de obra, traslados, logística y puesta en marcha.	