

ANEXO CONVOCATORIA

5/2023

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen
1	PROVISIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT FRIO/CALOR DE 4500 FRIG	
2	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 4500 FRIG. (CON 6 METROS DE CONEXIÓN)	
3	PROVISIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT FRIO/CALOR DE 6000 FRIG. ESPECIFICACIONES: tipo Split 6000 FRIG, dividido por componente de evaporador y Condensador.	
4	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 6000 FRIG.(CON 6 METROS DE CONEXIÓN)	
5	PROVISIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT FRIO/CALOR DE 9000 FRIG.ESPECIFICACIONES: tipo Split 9000 FRIG, dividido por componente de evaporador y Condensador.	
6	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 9000 FRIG.(CON 6 METROS DE CONEXIÓN)	
7	PROVISIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT FRIO/CALOR DE 3500 FRIG.	
8	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3500 FRIG. (CON 6 METROS DE CONEXIÓN)	
9	PROVISIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT FRIO/CALOR DE 3000 FRIG.	
10	INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 3000 FRIG. (CON 6 METROS DE CONEXIÓN)	